


ИБП с ЖК-дисплеем



1. Входное напряжение
2. Уровень нагрузки
3. Уровень заряда батареи
4. Выходное напряжение
5. Индикация режима работы – режим «от сети»/батарейный режим

Технические характеристики

Модель	NEO NNB-600.LED. AVR.8SH. CH	NEO NNB-800.LED. AVR.8SH. CH	NEO NNB-1000.LED. AVR.8SH. CH	NEO Smart LHB-600. LCD. AVR.8SH. CH.USB	NEO Smart LHB-800. LCD. AVR.8SH. CH.USB	NEO Smart LHB-1000. LCD. AVR.8SH. CH.USB
Партномера	EX293853RUS	EX293854RUS	EX293855RUS	EX293856RUS	EX293857RUS	EX293858RUS
Полная/активная мощность, ВА/Вт	600/360	800/480	1000/650	600/360	800/480	1000/650
Номинальное значение входного напряжения, В	220					
Диапазон входного напряжения, В	140-300					
Допустимая частота входного напряжения, Гц	50+-/5					
Подсоединение к сети	Евровилка с заземлением					
Номинальное значение выходного напряжения, В	220					
Частота выходного напряжения в батарейном режиме, Гц	50+-/1					
Форма выходного напряжения в батарейном режиме	Ступенчатая аппроксимация синусоиды					
Время переключения в батарейный режим, мс	2-6, но не более 10					
Тип батареи	Свинцово-кислотная, с обездвиженным электролитом, необслуживаемая					
Количество и емкость батарей	12В/7Ач×1 шт.	12В/9Ач×1 шт.	12В/7Ач×1 шт.	12В/9Ач×1 шт.		
Время заряда аккумуляторных батарей	6 часов до уровня 90%					
Выходные розетки	Евророзетка (Schuko) ×8шт.					
Защита коммуникационных линий и интерфейс управления	-		USB			

Модель	NEO NNB-600.LED. AVR.8SH. CH	NEO NNB-800.LED. AVR.8SH. CH	NEO NNB-1000.LED. AVR.8SH. CH	NEO Smart LHB-600. LCD. AVR.8SH. CH.USB	NEO Smart LHB-800. LCD. AVR.8SH. CH.USB	NEO Smart LHB-1000. LCD. AVR.8SH. CH.USB
Партномера	EX293853RUS	EX293854RUS	EX293855RUS	EX293856RUS	EX293857RUS	EX293858RUS
USB-порт для зарядки				4		
Заштита и фильтрация	От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от низкого входного напряжения, от высокого входного напряжения, от перегрузки ИБП, от короткого замыкания в нагрузке.					
Автоматический регулятор напряжения в составе ИБП				Да		
Холодный старт				Да		
Автоматический перезапуск ИБП при возобновлении подачи питания				Да		
Индикатор режима работы и состояния ИБП		Светодиодный		ЖК-дисплей		
Уровень шума, дБ	не более 40					
Условия эксплуатации	Температура 0-40 ° С при относительной влажности 20-90%					
Материал корпуса	Пластмасса					
Габариты, мм	275×200×117					
Вес нетто, кг	4,7	5,1	5,2	4,7	5,1	5,2

ExeGate **EX**



Программное обеспечение
для ИБП оснащенных портом USB,
доступно по ссылке.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.
Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegeate.com
Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####MMYYYY, где MM-месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Центр, 43-59 Куинз Роад
Ист, Ванчх, Гонконг
e-mail: info@exegeate.com, www.exegeate.com


Импортер в РФ: ООО «КАРИН» 141108,
Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская,
д. 2, стр. 142
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ NEO NNB/ NEO Smart LHB
600/800/1000 ВА

Назначение устройства

Устройство предназначено для обеспечения питанием подключенных к нему устройств при кратковременных перебоях в подаче электроэнергии.

Описание устройства



ЭТА ИНСТРУКЦИЯ СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. РЕКОМЕНДУЕМ ДЕРЖАТЬ ЕЕ ПОД РУКОЙ.

Установка и использование ИБП

Перед установкой убедитесь, что в коробке находятся:


- Руководство пользователя
- ИБП

Распаковка и проверка

Убедитесь в отсутствии повреждений коробки. При обнаружении повреждений незамедлительно поставьте в известность продавца. Сохраните упаковочную коробку на случай возможной транспортировки ИБП в дальнейшем.

Установка ИБП на место


Установите ИБП на сухую твердую поверхность, в хорошо проветриваемое место, подальше от источников тепла. Оставьте свободное пространство не менее 200мм со всех сторон ИБП для обеспечения достаточной вентиляции.



ИБП предназначен для использования исключительно внутри помещений. Несмотря на то, что ИБП весьма надежен, его внутренние компоненты не защищены от воздействия окружающей среды.

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
 - избегайте избыточного воздействия тепла;
 - избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
 - избегайте запыленных помещений;
- Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации. Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.
- Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
- Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.



Подключение ИБП

Подключение ИБП к сети


Подключите ИБП к стандартной однофазной заземленной розетке.

Включение ИБП

Включите ИБП кнопкой включения/выключения на верхней панели. ИБП готов к использованию


Подключение устройств пользователя к ИБП

Подключите Ваши устройства (компьютер, монитор, и т.д.) к розеткам на задней панели ИБП. Включите подключенные к ИБП устройства.



ВНИМАНИЕ!

- не подключайте к ИБП лазерные принтеры, а также некомпьютерное оборудование;
- не подключайте удлинители и сетевые фильтры к выходу ИБП;



Выключение ИБП

Повторно нажмите кнопку включения/выключения.

Функция «холодного старта»

ИБП имеет возможность включения подсоединенного к ИБП оборудования в отсутствие напряжения сети электропитания. Нажмите кнопку включения/выключения для подачи питания на выходные розетки.


Правила и условия безопасной эксплуатации

- не эксплуатируйте ИБП с механическими повреждениями деталей корпуса или шнура;
- не подключайте ИБП к его выходным розеткам;
- в случае чрезвычайной ситуации нажмите кнопку Выкл. и отсоедините шнур питания от розетки, чтобы правильно отключить ИБП;
- ИБП предназначен для использования исключительно внутри помещений. Избегайте избыточного воздействия тепла, пыли, влажности, попадания жидкостей;
- перед чисткой отключайте ИБП от сети и не используйте жидкое или распыляемое моющее средство;
- если ИБП не функционирует, обратитесь к продавцу;

Обслуживание батарей/зарядка батарей.

После отгрузки ИБП с фабрики, батареи требуют зарядки. Если ИБП не использовался долгое время, то в результате саморазряда батареи, время работы ИБП в батарейном режиме может сократиться, а также возможен выход батареи из строя, даже в пределах гарантинного срока. Кроме того, необходимо следить за температурой окружающей среды, превышение которой также оказывает негативное влияние на батареи.

Зарядка батарей ИБП происходит когда ИБП подключен к сети и включен. Типичное время полной зарядки составляет примерно 6 часов. Неполная зарядка батарей приводит к уменьшению времени работы ИБП в батарейном режиме.




Сведения о безопасности

В устройстве присутствует опасное для жизни напряжение. Ремонт должны производить только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь разобрать ИБП, внутри нет компонентов, предназначенных для самостоятельного обслуживания. Не открывайте и не повреждайте аккумулятор. Содержащийся внутри аккумулятора электролит содержит кислоту и опасен для кожи и глаз. Обращайтесь к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Внутри ИБП есть источник энергии – батарея. На выходных розетках может быть опасное напряжение, даже когда ИБП не подключен к сети.

Устранение неполадок

Проявления	Возможная причина	Действия для устранения
Не горит светодиод (для моделей со светоизлучающими индикаторами) или не светится ЖК-дисплей (для моделей с ЖК-дисплеем)	Низкий заряд батареи	Зарядите батарею в течение, как минимум, 6 часов
ИБП не включен	Неисправность батареи	Обратитесь в сервис-центр/к продавцу
Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы включить ИБП		
ИБП перегружен		Уменьшите нагрузку на ИБП. Перед повторным подключением оборудования, пожалуйста, убедитесь, что нагрузка соответствует возможностям ИБП, указанным в таблице "Технические характеристики"
ИБП перегружен	Напряжение батареи слишком низкое	Зарядите батарею в течение, как минимум, 6 часов
Малое время работы от батареи	Дефект батареи. Это может быть связано с высокой температурой окружающей среды или неправильной эксплуатацией аккумулятора	Обратитесь в сервис-центр/к продавцу
Напряжение в сети нормальное, но горит индикатор режима батареи (у моделей с ЖК-дисплеем), или мигает желтый светодиод (у моделей со световым индикатором)	Плохой контакт в розетке	Правильно подсоедините шнур питания или смените розетку

ИБП со светоизлучающим индикатором



1. Режим работы от сети: индикатор горит зеленым
2. Режим работы от батареи: индикатор мигает желтым
3. Режим неисправности: индикатор горит красным